

Общество с ограниченной ответственностью «КОТЕЛЬНАЯ - ПАВШИНО»

143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская, дом 2а
ОГРН 1155032007547 ИНН/КПП 5032209999/503201001
Тел. (499) 259-12-33, факс (499) 256-35-20
e-mail: info@котельная-павшино.рф

Исх. № П/ 42 от 21.04.17

**Председателю
ТСЖ «Дом на набережной**

М.Ю. Маррей

Уважаемый Марина Юрьевна!

На Ваш запрос о потреблении вашим домом тепловой энергии сообщаю следующее:

ГОД	МЕСЯЦ	потребление тепловой энергии на отопление жил.показание счётчика, Гкал	Время работы счётчика, час	Время расчётного периода, час	потреблённое количество тепловой энергии, выставленное к оплате, Гкал	средне-сячная температура, °С	Расчётная тепловая нагрузка дома, Гкал*час	Средняя температура за сезон
2015-2016	октябрь	200,93458	453,56	744	329,604303	3,7	1,42508816	-0,01
	ноябрь	363,70845	671,95	720	389,716622	0,6	1,43095184	
	декабрь	368,46978	707,3	744	387,588741	0	1,33132333	
	январь	340,46222	466,29	744	543,23252	-10,5	1,17848971	
	февраль	393,75751	672	696	407,820278	-0,9	1,42611847	
	март	416,18894	720	744	430,061905	0,2	1,49381174	
	апрель	201,44824	656,67	648	198,788523	7,8	1,38348343	
Итого за отопительный период					2686,81289			
2016-2017	октябрь	200,93458	453,56	744	329,604303	4,4	1,49843828	-1,37
	ноябрь	387,44014	719,08	720	387,935836	-3	1,18022807	
	декабрь	405,82581	744	744	405,82581	-5	1,0909296	
	январь	476,81	737,84	744	480,790741	-8,1	1,13893905	
	февраль	375,3411	663,99	672	379,869003	-4,9	1,13549946	
	март	259,8773	731,66	744	264,260327	2	1,02116726	
	апрель	178,2826	705,79	720	181,872047	4,8	0,88027295	
Итого за отопительный период					2430,15807			

Общество с ограниченной ответственностью «КОТЕЛЬНАЯ - ПАВШИНО»

143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская, дом 2а

ОГРН 1155032007547 ИНН/КПП 5032209999/503201001

Тел. (499) 259-12-33, факс (499) 256-35-20

e-mail: info@котельная-павшино.рф

среднемесячная температура в период 2015-2016 г.г, °С	потреблённое количество тепловой энергии, выставленное к оплате за период 2015-2016 г.г., Гкал	Расчётные значения потребления тепловой энергии при температурах наружного воздуха как в сезоне 2016-2017 гг, Гкал
4,4	329,6043027	313,4698263
-3	389,7166218	470,347647
-5	387,5887407	495,2522798
-8,1	543,2325198	497,4866234
-4,9	407,8202782	494,1314482
2	430,0619047	386,5724986
4,8	198,7885232	257,2557359
Итого за отопительный период	2686,812891	2914,516059

Изменение тарифа


с01.01.2015	
с01.07.2015	1786,76
с01.01.2016	1786,76
с01.07.2016	1856,26
с01.01.2017	1856,26
с01.07.2017	1910,89
с01.01.2018	1910,89
с01.07.2018	

Из таблицы 1 видно, что потребление тепловой энергии домом стало ниже, несмотря на более холодную зиму.

В таблице 2 приведены расчетные показатели потребления которые имели бы место, если бы не произвели дооборудование ЦТП-2

С уважением,

Генеральный директор



Е. В. Сысолятин