

Товарищество Собственников Жилья «Дом на набережной»

143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский район, Павшинский бульвар, д.17,
email: krasnogorie.delux@gmail.com, тел. +7(926)249-48-01, +7(916)259-88-01

Главе городского поселения Красногорск
Красногорского муниципального района
Московской области

П.В. Старикову
143401, г. Красногорск, ул. Речная, д. 20 корп.1,
тел./ факс 8 (498) 568-27-16

Уважаемый Павел Викторович!

Собственники помещений по адресу: Московская область, г.Красногорск, Павшинский бульвар дом №17 в лице председателя правления ТСЖ «Дом на набережной» проявляют инициативу по участию в развитии социального культурного быта 4-го микрорайона Павшинской поймы (Красногорье Delux), в связи с этим и в рамках «Дорожной карты» по реализации мероприятий по улучшению состояния территории микрорайона "Павшинская пойма" прошу сообщить о ходе выполнения таких мероприятий, а именно:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
|-------|--|--|---------------------------------|
| 1 | Межевание микрорайона Павшинская пойма в части земельного участка по адресу: Московская область, г.Красногорск, Павшинский бульвар дом №17 | ООО «РФСК», Администрация г.п.Красногорск | март 2015г. в течение 2015г. |
| 2 | Обустройство освещения набережной р.Москва на участке 4-го микрорайона | Администрация г.п.Красногорск | 2015-2016г.г. |
| 3 | Устройство разворотного круга и отстойной площадки для общественного транспорта | Департамент строительства г.Москвы | уточняются |
| 4 | Строительство многоуровневых гаражей ГР-1 в Павшинской пойме 4мкр., III очередь (235 машино-мест) | ООО «Москапстрой-ТН» | 2015-2017г.г. |
| 5 | Строительство многоуровневых гаражей ГР-2 в Павшинской пойме 4мкр., III очередь (565 машино-мест) | ООО «Москапстрой-ТН» | 2015-2017г.г. |
| 6 | Расчистка русла реки Баньки в районе мкр. Пашинская пойма | Администрация г.п.Красногорск | 31.10.2015г. |
| 7 | Установка на домах в мкр. Пашинская пойма адресных табличек с подсветкой | Администрация г.п.Красногорск | 2015-2016г.г. |
| 8 | Ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы по адресу: Павшинская пойма мкр.4, корпус К-1 на 1125 учащихся | ЗАО «СУ-155» | июль 2016г. |
| 9 | Ввод в эксплуатацию детского сада по адресу: Павшинская пойма мкр.4, корпус К-5 на 120 мест | ЗАО «СУ-155» | декабрь 2016г. |
| 10 | Ввод в эксплуатацию детского сада по адресу: Павшинская пойма мкр.4, корпус К-2А на 120 мест | ЗАО «СУ-155» | июнь 2015г. |
| 11 | Ввод в эксплуатацию детского сада по адресу: Павшинская пойма мкр.4, корпус К-2Б на 120 мест | ЗАО «СУ-155» | сентябрь 2015г. |
| | Ввод в эксплуатацию берегоукрепления вертикального типа по береговой полосе мкр.4 Павшинской поймы от мкр.15 до корп.40 мкр.4 | ООО «РФСК», ООО «РеалПрофГрупп», ООО «Каптстрой-Девелопмент» | октябрь 2015г. |

Товарищество Собственников Жилья «Дом на набережной»

143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский район, Павшинский бульвар, д.17,
email: krasnogorie.delux@gmail.com, тел. +7(926)249-48-01, +7(916)259-88-01

| | | | |
|----|--|---|------------------------------|
| 12 | Ввод в эксплуатацию подземной автостоянки на 90 авто по адресу: Павшинская пойма мкр.4, 4-я очередь строительства, Г-5 с устройством спортивной площадки на кровле | ООО «РФСК», ЗАО «СУ-155» | март 2015г. август 2015г. |
| 13 | Устранение дефектов МКД по адресу: Московская область, г.Красногорск, Павшинский бульвар дом №17: - Отсутствует узел учёта ХВ. - Отсутствует УУТЭ. - Теплоизоляция трубопроводов ЦО и вентиляции выполнена на 50% - Корпус не переведен на постоянное электроснабжение - Все ВРУ запитаны по временной схеме. - Во ВРУ не завершены общестроительные работы. - В помещениях ВРУ и в тех. подполье имеются временные распределительные устройства механизации строительства. - ВРУ не введены в эксплуатацию. - Не выполнены отливы над балконами. - Требуется очистка фасада от транспортировочной пленки. - Отсутствует выход из подвала 8-го подъезда, не установлены лестничные марши. - Не подключена автоматика пожарных насосов. - Частично не доделана стяжка в тех.подполье. - Система ППА и ДУ не сдана генеральным подрядчиком. - Требуется замена потолочных плит, в результате протечек кровли при строительстве дома. - Не завершено благоустройство придомовой территории. | ОАО «Москапстрой», ЗАО «СУ-155» СИ-17, Управ.компании | 31.10.2015г. |

Председатель правления ТСЖ «Дом на набережной»

Фурсов А.Г.