

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 2016 г.

Название потребителя Товарищество собственников жилья «Дом на набережной» Договор №16-ТСЖ/П-15
 Адрес потребителя Московская область, г. Красногорск, Павшинский Бул., д.17 Телефон 8(926)249-48-01
 Ответственное лицо Председатель правления Фурсов Андрей Геннадьевич Абонент ГВС жилое и нежилое

Вычислитель ТС-400-4-4-2-1 Сер.ном. 142085 Расход под 0.000..16.000 м3/ч Ду 50 мм
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.000..12.500 м3/ч Ду 32 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	tп [оС]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Vпод-Vобр [м3]		рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]
01-01	2.88135	83.4	63.7	5.0	90.497	69.727	0.000	20.770	< -	3.8	24.00
02-01	2.95456	86.5	66.1	5.0	90.250	69.726	0.000	20.524	< -	3.7	24.00
03-01	2.85697	83.0	64.6	5.0	91.522	69.688	0.000	21.834	< -	3.7	24.00
04-01	3.01892	85.3	66.7	5.0	92.692	69.665	0.000	23.027	< -	3.7	24.00
05-01	3.06672	88.4	68.1	5.0	91.579	69.750	0.000	21.829	< -	3.9	24.00
06-01	3.05109	84.1	65.2	5.0	93.786	69.865	0.000	23.921	< -	4.0	24.00
07-01	2.83755	79.1	61.8	5.0	93.377	69.857	0.000	23.520	< -	4.0	24.00
итого	20.66716	84.3	65.2	5.0	643.703	488.278	0.000	155.425	-	3.8	168.00
08-01	2.73871	77.5	60.5	5.0	92.833	69.994	0.000	22.839	< -	4.0	24.00
09-01	3.15808	80.7	63.0	5.0	96.980	69.925	0.000	27.055	< -	3.9	24.00
10-01	3.11017	83.0	64.3	5.0	94.862	69.908	0.000	24.954	< -	3.9	24.00
11-01	3.41433	88.5	68.2	5.0	95.454	69.634	0.000	25.820	< -	3.9	24.00
12-01	2.98986	79.8	61.8	5.0	94.964	69.687	0.000	25.277	< -	4.0	24.00
13-01	2.66992	67.9	54.2	5.0	98.197	69.637	0.000	28.560	< -	4.0	24.00
14-01	2.57872	68.6	54.3	5.0	95.742	69.742	0.000	26.000	< -	4.0	24.00
итого	20.65979	78.0	61.0	5.0	669.032	488.527	0.000	180.505	-	4.0	168.00
15-01	2.96535	78.5	60.6	5.0	94.768	69.839	0.000	24.929	< -	4.0	24.00
16-01	3.01501	77.7	60.3	5.0	96.947	69.789	0.000	27.158	< -	3.9	24.00
17-01	2.97614	69.6	56.9	5.0	125.917	96.539	0.000	29.378	< -	3.7	24.00
18-01	3.21571	77.0	64.2	5.0	145.739	120.974	0.000	24.765	< -	3.6	24.00
19-01	3.19916	73.6	61.8	5.0	148.749	121.347	0.000	27.402	< -	3.7	24.00
20-01	3.18270	73.8	62.0	5.0	148.534	121.329	0.000	27.205	< -	3.7	24.00
21-01	3.25465	76.8	64.3	5.0	147.173	121.455	0.000	25.718	< -	3.7	24.00
итого	21.80872	75.3	61.5	5.0	907.827	721.272	0.000	186.555	-	3.8	168.00
22-01	3.31691	78.4	65.5	5.0	147.316	121.423	0.000	25.893	< -	3.7	24.00
23-01	3.63196	81.8	68.4	5.0	149.174	121.191	0.000	27.983	< -	3.6	24.00
24-01	3.75272	85.8	71.6	5.0	148.617	121.092	0.000	27.525	< -	3.6	24.00
25-01	3.53606	83.1	69.6	5.0	147.551	120.934	0.000	26.617	< -	3.6	24.00
26-01	3.18004	76.5	64.7	5.0	147.009	120.816	0.000	26.193	< -	3.6	24.00
27-01	2.80462	68.5	58.2	5.0	146.921	120.953	0.000	25.968	< -	3.7	24.00
28-01	2.67413	67.4	56.1	5.0	124.330	96.991	0.000	27.339	< -	3.7	24.00
итого	22.89644	77.4	64.9	5.0	1010.918	823.400	0.000	187.518	-	3.6	168.00
29-01	< 2.47296	67.7	51.5	5.0	71.140	41.429	0.000	29.711	< -	4.0	24.00
30-01	2.45143	68.2	50.0	5.0	67.303	38.469	0.000	28.834	< -	4.0	24.00
Итого	90.95650	78.1	62.3	5.0с	3369.923	2601.375		768.548	-	3.8	720.00

Точ.пер. = Тнар + Тмакс + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 720.00ч = 720.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Tнар [час]
31-01-16 00:00	637.95931	43650.098	38078.733	5942.56
01-01-16 00:00	547.00281	40280.175	35477.358	5222.56
Итого	90.95650	3369.923	2601.375	720.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррект. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч
 Обновление 2.51 26-09-14 17ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1 (Н1-Н3) -G2 (Н2-Н3)

Подписи представителей:

представитель ООО «ОблКомСервис»

инженер Ковалев Е.А.

представитель ТСЖ «Дом на набережной»

председатель правления Фурсов А.Г.

представитель ООО «Котельная-Павшино»

начальник котельной