

# МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 2016 г.

Название потребителя Товарищество собственников жилья «Дом на набережной» Договор №16-ТСЖ/П-15  
 Адрес потребителя Московская область, г. Красногорск, Павшинский бул., д.17 Телефон 8(926)249-48-01  
 Ответственное лицо Председатель правления Фурсов Андрей Геннадьевич Абонент отопление жилое

Вычислитель ТС-200-2-2-1-1 Сер.ном. 142084 Расход под 0.240..60.000 м3/ч Ду 80 мм  
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.240..60.000 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]		рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]
01-01	-	72.9	58.7	> -	> -	-	-	6.8	5.8	0.00
02-01	-	75.4	60.3	> -	> -	-	-	6.8	5.8	0.00
03-01	-	72.4	58.5	> -	> -	-	-	6.9	5.8	0.00
04-01	-	73.9	59.4	> -	> -	-	-	6.9	5.8	0.00
05-01	-	76.8	61.5	> -	> -	-	-	6.8	5.8	0.00
06-01	-	73.2	59.0	> -	> -	-	-	6.9	5.8	0.00
07-01	-	69.2	56.3	> -	> -	-	-	6.9	5.9	0.00
итого	0.00000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	6.9	5.8	0.00
08-01	-	67.9	55.3	> -	> -	-	-	6.9	5.9	0.00
09-01	-	70.7	57.1	> -	> -	-	-	6.9	5.9	0.00
10-01	-	72.4	58.4	> -	> -	-	-	6.9	5.9	0.00
11-01	9.23780	78.8	58.5	> 453.655	> 452.755	0.000	0.900	7.0	6.1	10.29
12-01	18.96896	72.3	54.4	1059.701	1057.712	0.000	1.989	7.2	6.7	24.00
13-01	14.62113	62.3	48.6	1068.216	1066.572	0.000	1.644	7.3	6.8	24.00
14-01	15.01731	63.1	49.1	1077.969	1076.380	0.000	1.589	7.3	6.7	24.00
итого	57.84520	67.5	51.7	3659.541	3653.419	0.000	6.122	7.1	6.3	82.29
15-01	18.92667	71.7	54.1	1075.578	1073.881	0.000	1.697	7.3	6.7	24.00
16-01	18.65404	71.2	53.9	1075.361	1073.586	0.000	1.775	7.2	6.7	24.00
17-01	15.64535	64.2	49.7	1076.580	1075.148	0.000	1.432	7.3	6.8	24.00
18-01	18.53396	70.7	53.5	1075.266	1073.716	0.000	1.550	7.3	6.7	24.00
19-01	17.18221	67.8	51.8	1076.393	1074.912	0.000	1.481	7.3	6.8	24.00
20-01	17.08829	67.8	51.9	1076.389	1074.960	0.000	1.429	7.3	6.7	24.00
21-01	18.40931	70.3	53.2	1075.590	1074.170	0.000	1.420	7.3	6.8	24.00
итого	124.43983	69.2	52.6	7531.157	7520.373	0.000	10.784	7.3	6.7	168.00
22-01	18.88605	71.7	54.2	1073.466	1072.006	0.000	1.460	7.3	6.7	24.00
23-01	20.22466	74.4	55.4	1069.918	1068.483	0.000	1.435	7.3	6.7	24.00
24-01	21.72481	77.9	57.6	1068.781	1067.215	0.000	1.566	7.2	6.7	24.00
25-01	20.49531	75.4	56.2	1068.958	1067.341	0.000	1.617	7.2	6.7	24.00
26-01	18.03133	69.9	53.0	1067.752	1066.246	0.000	1.506	7.2	6.7	24.00
27-01	15.01193	63.3	49.3	1072.679	1071.027	0.000	1.652	7.2	6.7	24.00
28-01	14.49838	62.7	49.3	1076.541	1075.235	0.000	1.306	7.3	6.8	24.00
итого	128.87247	70.8	53.6	7498.095	7487.553	0.000	10.542	7.2	6.7	168.00
29-01	14.60766	63.2	49.6	1076.623	1075.310	0.000	1.313	7.3	6.8	24.00
30-01	14.69767	63.7	50.0	1076.380	1075.032	0.000	1.348	7.3	6.8	24.00
Итого	340.46283	68.7'	52.5'	20841.796	20811.687'		30.109	7.1	6.4	466.29

Точ.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta\_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.  
 720.00ч = 466.29ч + 0.00ч + 253.70ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.01ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
31-01-16 00:00	1331.93116	90824.856	90642.830	2333.75
01-01-16 00:00	991.46833	69983.060	69831.143	1867.46
Итого	340.46283	20841.796	20811.687'	466.29

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч  
 Обновление 2.51 29-09-14 11ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1 (H1-H2)

**Подписи представителей:**

представитель ООО «ОблКомСервис»

инженер Ковалев Е.А.

представитель ТСЖ «Дом на набережной»

председатель правления Фурсов А.Г.

представитель ООО «Котельная-Павшино»

начальник котельной