

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 2016 г.

Название потребителя Товарищество собственников жилья «Дом на набережной» Договор №16-ТСЖ/П-15
 Адрес потребителя Московская область, г. Красногорск, Павшинский бул., д.17 Телефон 8(926)249-48-01
 Ответственное лицо Председатель правления Фурсов Андрей Геннадьевич Абонент ГВС жилое и нежилое

Вычислитель ТС-400-4-4-2-1 Сер.ном. 142085 Расход под 0.000..16.000 м3/ч Ду 50 мм
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.000..12.500 м3/ч Ду 32 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	tп [оС]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Vпод-Vобр [м3]		рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]
01-02	2.56782	68.2	51.2	5.0	70.130	38.520	0.000	31.610	< -	4.0	24.00
02-02	2.46503	67.6	50.9	5.0	68.789	38.568	0.000	30.221	< -	4.0	24.00
03-02	2.42449	67.5	50.7	5.0	68.015	38.593	0.000	29.422	< -	4.0	24.00
04-02	2.49886	67.6	50.7	5.0	69.118	38.566	0.000	30.552	< -	4.1	24.00
05-02	2.79556	67.0	55.3	5.0	164.106	135.088	0.000	29.018	< -	3.5	24.00
06-02	3.10549	66.5	60.3	5.0	271.734	244.284	0.000	27.450	< -	2.7	24.00
07-02	3.14799	66.3	60.2	5.0	274.195	245.522	0.000	28.673	< -	2.7	24.00
итого	19.00524	67.3	54.3	5.0	986.087	779.141	0.000	206.946	-	3.6	168.00
08-02	3.23708	66.3	60.3	5.0	275.575	245.511	0.000	30.064	< -	2.7	23.99
09-02	3.05187	66.2	60.1	5.0	272.644	245.894	0.000	26.750	< -	2.7	24.00
10-02	3.10789	66.4	60.3	5.0	272.820	245.569	0.000	27.251	< -	2.7	24.00
11-02	2.95810	67.0	59.2	5.0	222.957	196.272	0.000	26.685	< -	3.1	23.97
12-02	2.97312	67.1	58.5	5.0	214.088	187.175	0.000	26.913	< -	3.2	24.00
13-02	3.18643	66.3	60.1	5.0	277.936	249.561	0.000	28.375	< -	2.7	24.00
14-02	3.19313	66.3	60.2	5.0	277.776	249.197	0.000	28.579	< -	2.5	24.00
итого	21.70762	66.6	59.9	5.0	1813.796	1619.179	0.000	194.617	-	2.8	167.96
15-02	3.17943	66.3	60.3	5.0	277.238	248.666	0.000	28.572	< -	2.7	24.00
16-02	3.17107	66.1	60.1	5.0	277.092	248.138	0.000	28.954	< -	2.7	24.00
17-02	3.06903	66.0	59.9	5.0	275.466	248.631	0.000	26.835	< -	2.8	24.00
18-02	3.27417	67.1	61.0	5.0	277.807	248.190	0.000	29.617	< -	2.7	24.00
19-02	3.12656	67.4	61.2	5.0	274.915	248.090	0.000	26.825	< -	2.7	24.00
20-02	3.09559	66.1	60.1	5.0	275.890	248.347	0.000	27.543	< -	2.7	24.00
21-02	3.10081	66.5	60.5	5.0	276.997	249.351	0.000	27.646	< -	2.7	24.00
итого	22.01666	66.5	60.5	5.0	1935.405	1739.413	0.000	195.992	-	2.7	168.00
22-02	3.02187	66.7	60.7	5.0	275.400	249.570	0.000	25.830	< -	2.7	24.00
23-02	3.14310	66.3	60.3	5.0	277.373	249.175	0.000	28.198	< -	2.7	24.00
24-02	3.06941	66.5	60.5	5.0	276.099	249.132	0.000	26.967	< -	2.7	24.00
25-02	3.03565	66.9	60.8	5.0	275.080	248.950	0.000	26.130	< -	2.7	24.00
26-02	3.03723	66.3	60.3	5.0	275.210	248.750	0.000	26.460	< -	2.7	24.00
27-02	3.05510	66.2	60.3	5.0	275.445	248.396	0.000	27.049	< -	2.7	24.00
28-02	3.20402	66.5	60.5	5.0	277.448	247.854	0.000	29.594	< -	2.7	24.00
итого	21.56638	66.5	60.5	5.0	1932.055	1741.827	0.000	190.228	-	2.7	168.00
Итого	84.29590	66.7	58.8	5.0с	6667.343	5879.560		787.783	-	2.9	671.96

Точч.пер. = Tнар + Tмакс + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 672.00ч = 671.96ч + 0.01ч + 0.00ч + 0.03ч

Т/С нарастающим итоном	ГВС нж	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Tнар [час]
29-02-16	00:00	724.76639	50385.274	43996.741	6638.52
01-02-16	00:00	640.47049	43717.931	38117.181	5966.56
Итого		84.29590	6667.343	5879.560	671.96

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тощ = 672.00ч
 Обновление 2.51 26-09-14 17ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1(Н1-Н3)-G2(Н2-Н3)

Подписи представителей:

представитель ООО «ОблКомСервис»

инженер Ковалев Е.А.

представитель ТСЖ «Дом на набережной»

председатель правления Фурсов А.Г.

представитель ООО «Котельная-Павшино»

начальник котельной