

# МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 2016 г.

Название потребителя Товарищество собственников жилья «Дом на набережной» Договор №16-ТСЖ/П-15  
 Адрес потребителя Московская область, г. Красногорск, Павшинский бул., д.17 Телефон 8 (926) 249-48-01  
 Ответственное лицо Председатель правления Фурсов Андрей Геннадьевич Абонент ГВС жилое и нежилое

Вычислитель ТС-400-4-4-2-1 Сер.ном. 142085 Расход под 0.000..16.000 м3/ч Ду 50 мм  
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.000..12.500 м3/ч Ду 32 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	tп [оС]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Vпод-Vобр [м3]		рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]
01-04	2.90067	66.8	60.8	5.0	266.776	242.191	0.000	24.585	< -	2.8	24.00
02-04	2.96832	66.9	60.9	5.0	267.795	242.075	0.000	25.720	< -	2.7	24.00
03-04	3.02962	66.8	60.8	5.0	268.879	242.037	0.000	26.842	< -	2.7	24.00
04-04	3.00082	66.8	60.9	5.0	268.876	241.991	0.000	26.885	< -	2.7	24.00
05-04	2.95735	66.3	60.4	5.0	269.681	243.298	0.000	26.383	< -	2.7	24.00
06-04	2.93358	66.0	60.2	5.0	269.333	243.213	0.000	26.120	< -	2.7	24.00
07-04	2.94590	66.6	60.6	5.0	268.339	242.701	0.000	25.638	< -	2.8	24.00
итого	20.73626	66.7	60.7	5.0	1879.679	1697.506	0.000	182.173	-	2.7	168.00
08-04	2.96943	66.5	60.6	5.0	268.172	241.742	0.000	26.430	< -	2.7	24.00
09-04	2.94078	66.5	60.7	5.0	267.079	240.968	0.000	26.111	< -	2.7	24.00
10-04	3.04354	66.5	60.7	5.0	268.253	240.012	0.000	28.241	< -	2.7	24.00
11-04	2.90473	66.3	60.3	5.0	265.173	239.732	0.000	25.441	< -	2.7	24.00
12-04	2.88378	66.4	60.3	5.0	264.031	239.491	0.000	24.540	< -	2.7	24.00
13-04	2.99372	66.5	60.5	5.0	266.052	239.488	0.000	26.564	< -	2.8	24.00
14-04	2.97604	66.2	60.2	5.0	267.849	241.413	0.000	26.436	< -	2.8	24.00
итого	20.71202	66.5	60.5	5.0	1866.609	1682.846	0.000	183.763	-	2.7	168.00
15-04	2.98311	66.2	60.1	5.0	268.672	242.683	0.000	25.989	< -	2.8	24.00
16-04	2.99760	65.2	59.1	5.0	268.269	241.712	0.000	26.557	< -	2.7	24.00
17-04	3.07446	65.7	59.5	5.0	268.407	241.194	0.000	27.213	< -	2.6	24.00
18-04	2.91955	65.9	59.5	5.0	265.071	241.052	0.000	24.019	< -	2.6	24.00
19-04	2.96955	65.8	59.5	5.0	265.698	240.417	0.000	25.281	< -	2.6	24.00
20-04	3.01220	65.9	59.5	5.0	265.683	240.108	0.000	25.575	< -	2.6	24.00
21-04	2.90106	65.5	59.0	5.0	257.365	233.055	0.000	24.310	< -	2.7	24.00
итого	20.85753	65.8	59.5	5.0	1859.165	1680.221	0.000	178.944	-	2.7	168.00
22-04	2.73401	65.2	58.5	5.0	242.748	220.392	0.000	22.356	< -	2.9	24.00
23-04	2.87796	64.7	58.0	5.0	242.072	216.570	0.000	25.502	< -	2.9	24.00
24-04	2.97902	64.8	58.2	5.0	241.980	214.673	0.000	27.307	< -	2.8	24.00
25-04	2.89476	64.8	57.9	5.0	239.348	214.306	0.000	25.042	< -	2.9	24.00
26-04	2.90217	65.0	58.0	5.0	235.705	210.498	0.000	25.207	< -	2.9	24.00
27-04	2.80903	64.9	57.8	5.0	225.428	201.133	0.000	24.295	< -	3.0	24.00
28-04	2.93296	65.2	57.9	5.0	226.115	200.345	0.000	25.770	< -	3.0	24.00
итого	20.12991	65.0	58.1	5.0	1653.396	1477.917	0.000	175.479	-	2.9	168.00
29-04	3.03781	65.0	57.9	5.0	234.303	206.793	0.000	27.510	< -	2.9	24.00
30-04	2.91567	65.7	58.6	5.0	236.674	211.926	0.000	24.748	< -	2.9	24.00
Итого	88.38920	65.9	59.6	5.0с	7729.826	6957.209		772.617	-	2.8	720.00

Точ.пер. = Тнар + Тмакс + Тэл.пит + Тпроч.ав.  
 720.00ч = 719.99ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.01ч

Т/С ГВС нжч нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Tнар [час]
01-05-16 00:00	911.84921	66801.757	58781.882	8126.51
01-04-16 00:00	823.46001	59071.931	51824.673	7406.52
Итого	88.38920	7729.826	6957.209	719.99

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррект. часов  
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч  
 Обновление 2.51 26-09-14 17ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1 (Н1-Н3) -G2 (Н2-Н3)

**Подписи представителей:**

представители ТСЖ «Дом на набережной»

председатель правления Фурсов А.Г.

управляющий-инженер Петрейкис С.Р.

представитель ООО «Котельная-Павшино»

начальник котельной Комендантов А.П.