

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 2016 г.

Название потребителя Товарищество собственников жилья «Дом на набережной» Договор №16-ТСЖ/П-15
 Адрес потребителя Московская область, г. Красногорск, Павшинский бул., д.17 Телефон 8(926)249-48-01
 Ответственное лицо Председатель правления Фурсов Андрей Геннадьевич Абонент отопление нежилое

Вычислитель ТС-400-4-4-2-1 Сер.ном. 142085 Расход под 0.0320..8.0000 м3/ч Ду 32 мм
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.0320..8.0000 м3/ч Ду 32 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	
01-01	-	73.0	55.8	> -	> -	-	6.9	5.8	0.00	
02-01	-	75.4	57.3	> -	> -	-	6.9	5.7	0.00	
03-01	-	72.4	55.6	> -	> -	-	7.0	5.8	0.00	
04-01	-	74.0	56.3	> -	> -	-	7.0	5.8	0.00	
05-01	-	76.9	58.2	> -	> -	-	7.0	5.8	0.00	
06-01	-	73.3	55.9	> -	> -	-	7.0	5.8	0.00	
07-01	-	69.2	53.6	> -	> -	-	7.0	5.8	0.00	
итого	0.000000	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	7.0	5.8	0.00	
08-01	-	67.9	52.7	> -	> -	-	7.0	5.8	0.00	
09-01	-	70.7	54.5	> -	> -	-	7.0	5.8	0.00	
10-01	-	72.5	55.5	> -	> -	-	7.0	5.8	0.00	
11-01	2.200840	78.8	48.5	> 72.5241	> 72.3105	0.0000	0.2136	7.1	6.3	10.27
12-01	4.649808	72.3	44.9	169.7006	169.1740	0.0000	0.5266	7.4	7.1	24.00
13-01	3.581669	62.3	41.4	171.2040	170.5658	0.0000	0.6382	7.4	7.1	24.00
14-01	3.651217	63.1	42.0	172.8849	172.1422	0.0000	0.7427	7.4	7.1	24.00
итого	14.083534	67.5	43.5	586.3136	584.1925	0.0000	2.1211	7.2	6.4	82.27
15-01	4.561688	71.7	45.2	172.2970	171.5869	0.0000	0.7101	7.4	7.1	24.00
16-01	4.534139	71.2	44.9	172.2649	171.5860	0.0000	0.6789	7.4	7.1	24.00
17-01	3.839689	64.2	42.0	172.7720	172.0578	0.0000	0.7142	7.5	7.2	24.00
18-01	4.505047	70.7	44.6	172.3788	171.6796	0.0000	0.6992	7.4	7.2	24.00
19-01	4.148002	67.8	43.8	172.5559	171.8244	0.0000	0.7315	7.5	7.2	24.00
20-01	4.134906	67.8	43.8	172.5841	171.8712	0.0000	0.7129	7.4	7.1	24.00
21-01	4.420539	70.3	44.7	172.3952	171.7010	0.0000	0.6942	7.5	7.2	24.00
итого	30.144010	69.2	44.2	1207.2479	1202.3069	0.0000	4.9410	7.4	7.2	168.00
22-01	4.561888	71.8	45.2	172.0320	171.3704	0.0000	0.6616	7.4	7.1	24.00
23-01	4.860660	74.4	46.0	171.5268	170.8247	0.0000	0.7021	7.4	7.2	24.00
24-01	5.210845	78.0	47.5	171.1910	170.5638	0.0000	0.6272	7.4	7.1	24.00
25-01	4.930163	75.4	46.6	171.2221	170.6952	-0.0165	0.5434	7.4	7.1	24.00
26-01	4.361062	69.9	44.4	171.1518	170.5072	0.0000	0.6446	7.4	7.1	24.00
27-01	3.664539	63.3	42.0	172.1359	172.1173	-0.4431	0.4617	7.4	7.1	24.00
28-01	3.514881	62.8	42.4	172.8706	172.1630	0.0000	0.7076	7.5	7.2	24.00
итого	31.104038	70.8	44.9	1202.1302	1198.2416	-0.4596	4.3482	7.4	7.1	168.00
29-01	3.497856	63.2	42.9	172.8357	172.1042	0.0000	0.7315	7.5	7.2	24.00
30-01	3.509901	63.7	43.4	172.7697	172.0572	0.0000	0.7125	7.5	7.2	24.00
Итого	82.339339	68.8'	44.2'	3341.2971	3328.9024'	-0.4596	12.8543	7.3	6.7	466.27

Точ.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 720.00ч = 466.27ч + 0.00ч + 253.72ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.01ч

Т/С Отопл. нжч нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
31-01-16 00:00	247.780570	10043.5868	9994.9681	1899.29
01-01-16 00:00	165.441231	6702.2897	6666.0657	1433.02
Итого	82.339339	3341.2971	3328.9024'	466.27

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррект. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч
 Обновление 2.51 26-09-14 17ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1(Н1-Н2)

Подписи представителей:

представитель ООО «ОблКомСервис»

инженер Ковалев Е.А.

представитель ТСЖ «Дом на набережной»

председатель правления Фурсов А.Г.

представитель ООО «Котельная-Павшино»

начальник котельной