

# МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 2016 г.

Название потребителя Товарищество собственников жилья «Дом на набережной» Договор №16-ТСЖ/П-15  
 Адрес потребителя Московская область, г.Красногорск, Павшинский бул., д.17 Телефон 8(926)249-48-01  
 Ответственное лицо Председатель правления Фурсов Андрей Геннадьевич Абонент отопление жилое

Вычислитель ТС-200-2-2-1-1 Сер.ном. 142084  
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00

Расход под 0.240..60.000 м3/ч Ду 80 мм  
 Расход обр 0.240..60.000 м3/ч Ду 80 мм

| Дата  | Qтеп [Гкал] | tпод [оС] | tобр [оС] | Gпод [тонн] | Gобр [тонн] | Gпод-Gобр [тонн] | рпод [ат] | робр [ат] | Tнар [час] |        |
|-------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------------|-----------|-----------|------------|--------|
| 01-02 | 14.49191    | 63.7      | 50.2      | 1076.178    | 1074.866    | 0.000            | 1.312     | 7.3       | 6.8        | 24.00  |
| 02-02 | 14.38987    | 63.1      | 49.8      | 1076.579    | 1075.270    | 0.000            | 1.309     | 7.3       | 6.8        | 24.00  |
| 03-02 | 14.29913    | 63.3      | 50.0      | 1076.609    | 1075.305    | 0.000            | 1.304     | 7.3       | 6.8        | 24.00  |
| 04-02 | 14.22144    | 63.4      | 50.2      | 1076.611    | 1075.308    | 0.000            | 1.303     | 7.3       | 6.8        | 24.00  |
| 05-02 | 14.06590    | 63.0      | 50.0      | 1076.631    | 1075.315    | 0.000            | 1.316     | 7.3       | 6.8        | 24.00  |
| 06-02 | 14.04519    | 62.8      | 49.7      | 1076.828    | 1075.534    | 0.000            | 1.294     | 7.3       | 6.8        | 24.00  |
| 07-02 | 14.05464    | 62.6      | 49.5      | 1077.305    | 1075.979    | 0.000            | 1.326     | 7.3       | 6.8        | 24.00  |
| итого | 99.56808    | 63.2      | 50.0      | 7536.741    | 7527.577    | 0.000            | 9.164     | 7.3       | 6.8        | 168.00 |
| 08-02 | 13.96507    | 62.7      | 49.7      | 1077.168    | 1075.819    | 0.000            | 1.349     | 7.3       | 6.8        | 24.00  |
| 09-02 | 13.97135    | 62.6      | 49.6      | 1077.253    | 1075.910    | 0.000            | 1.343     | 7.3       | 6.8        | 24.00  |
| 10-02 | 14.17446    | 62.9      | 49.7      | 1076.969    | 1075.627    | 0.000            | 1.342     | 7.3       | 6.8        | 24.00  |
| 11-02 | 14.23332    | 63.1      | 49.9      | 1076.340    | 1074.996    | 0.000            | 1.344     | 7.3       | 6.8        | 24.00  |
| 12-02 | 14.16613    | 62.9      | 49.7      | 1073.920    | 1072.587    | 0.000            | 1.333     | 7.3       | 6.8        | 24.00  |
| 13-02 | 13.94439    | 62.7      | 49.7      | 1073.928    | 1072.620    | 0.000            | 1.308     | 7.3       | 6.8        | 24.00  |
| 14-02 | 14.00799    | 62.5      | 49.5      | 1074.432    | 1073.150    | 0.000            | 1.282     | 7.3       | 6.7        | 24.00  |
| итого | 98.46271    | 62.8      | 49.7      | 7530.010    | 7520.709    | 0.000            | 9.301     | 7.3       | 6.8        | 168.00 |
| 15-02 | 13.91294    | 62.7      | 49.7      | 1074.037    | 1072.880    | 0.000            | 1.157     | 7.3       | 6.8        | 24.00  |
| 16-02 | 13.74803    | 62.5      | 49.7      | 1073.062    | 1071.921    | 0.000            | 1.141     | 7.3       | 6.8        | 24.00  |
| 17-02 | 13.85763    | 62.1      | 49.2      | 1071.457    | 1070.332    | 0.000            | 1.125     | 7.3       | 6.7        | 24.00  |
| 18-02 | 14.29358    | 63.2      | 49.8      | 1070.883    | 1069.757    | 0.000            | 1.126     | 7.3       | 6.7        | 24.00  |
| 19-02 | 14.44532    | 63.3      | 49.9      | 1071.589    | 1070.498    | 0.000            | 1.091     | 7.2       | 6.7        | 24.00  |
| 20-02 | 13.87050    | 62.2      | 49.3      | 1069.098    | 1068.038    | 0.000            | 1.060     | 7.2       | 6.7        | 24.00  |
| 21-02 | 14.03469    | 62.5      | 49.4      | 1069.349    | 1068.297    | 0.000            | 1.052     | 7.2       | 6.7        | 24.00  |
| итого | 98.16269    | 62.7      | 49.6      | 7499.475    | 7491.723    | 0.000            | 7.752     | 7.3       | 6.7        | 168.00 |
| 22-02 | 14.14995    | 62.7      | 49.5      | 1069.345    | 1068.269    | 0.000            | 1.076     | 7.2       | 6.7        | 24.00  |
| 23-02 | 13.88023    | 62.6      | 49.6      | 1069.288    | 1068.188    | 0.000            | 1.100     | 7.3       | 6.7        | 24.00  |
| 24-02 | 14.01221    | 62.7      | 49.6      | 1069.146    | 1068.044    | 0.000            | 1.102     | 7.3       | 6.7        | 24.00  |
| 25-02 | 14.06985    | 63.2      | 50.0      | 1068.857    | 1067.719    | 0.000            | 1.138     | 7.3       | 6.8        | 24.00  |
| 26-02 | 13.85695    | 62.7      | 49.7      | 1069.061    | 1067.990    | 0.000            | 1.071     | 7.2       | 6.7        | 24.00  |
| 27-02 | 13.74590    | 62.7      | 49.8      | 1068.811    | 1067.750    | 0.000            | 1.061     | 7.2       | 6.7        | 24.00  |
| 28-02 | 13.84894    | 62.8      | 49.8      | 1068.687    | 1067.615    | 0.000            | 1.072     | 7.2       | 6.7        | 24.00  |
| итого | 97.56403    | 62.8      | 49.8      | 7483.195    | 7475.575    | 0.000            | 7.620     | 7.2       | 6.7        | 168.00 |
| Итого | 393.75751   | 62.8'     | 49.7'     | 30049.421   | 30015.584'  |                  | 33.837    | 7.3       | 6.8        | 672.00 |

Точ.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta\_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.  
 672.00ч = 672.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

| Т/С Отопление нарастающим итогом | Qтеп [Гкал] | Gпод [тонн] | Gобр [тонн] | Tнар [час] |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 29-02-16 00:00                   | 1740.44388  | 121950.433  | 121733.196  | 3029.75    |
| 01-02-16 00:00                   | 1346.68637  | 91901.012   | 91717.612   | 2357.75    |
| Итого                            | 393.75751   | 30049.421   | 30015.584'  | 672.00     |

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Тобщ = 672.00ч

Обновление 2.51 29-09-14 11ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1(H1-H2)

**Подписи представителей:**

представитель ООО «ОблКомСервис»

инженер Ковалев Е.А.

представитель ТСЖ «Дом на набережной»

председатель правления Фурсов А.Г.

представитель ООО «Котельная-Павшино»

начальник котельной