

# МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 05 мес 16 г.

Название потребителя \_\_\_\_\_ Абонент \_\_\_\_\_  
 Адрес потребителя \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_

0.240..60.000 м3/ч Ду 80 мм Расход под \_\_\_\_\_  
 Вычислитель ТС-200-2-2-1-1 Сер.ном. 142084 Расход обр \_\_\_\_\_  
 0.240..60.000 м3/ч Ду 80 мм  
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00

Тнар	Дата	Qтеп	tпод	tобр	Gпод	Gобр	Gпод-Gобр	rпод	rобр		
[час]		[Гкал]	[оС]	[оС]	[тонн]	[тонн]	[тонн]	[ат]	[ат]		
0.00	01-05	-	33.3	32.5	<	-	<	-	5.8	5.8	
0.00	02-05	Т	-	33.3	32.5	<	-	<	-	5.8	5.8
0.00	03-05	Т	-	33.4	32.6	<	-	<	-	5.8	5.8
0.00	04-05	Т	-	33.4	32.5	<	-	<	-	5.8	5.8
0.00	05-05	Т	-	32.9	32.0	<	-	<	-	5.8	5.8
0.00	06-05	Т	-	32.3	31.4	<	-	<	-	5.8	5.8
0.00	07-05	Т	-	32.6	31.7	<	-	<	-	5.8	5.8
0.00	итого	0.00000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	5.8	5.8	
0.00	08-05	Т	-	32.9	32.0	<	-	<	-	5.8	5.8
0.00	09-05	Т	-	33.2	32.3	<	-	<	-	5.8	5.8
0.00	10-05	Т	-	33.0	32.2	<	-	<	-	5.8	5.8
0.00	11-05	Т	-	33.1	32.3	<	-	<	-	5.8	5.8
0.00	12-05	Т	-	32.8	31.8	<	-	<	-	5.8	5.8
0.00	13-05	Т	-	32.7	31.8	<	-	<	-	5.8	5.8
0.00	14-05	Т	-	32.4	31.6	<	-	<	-	5.8	5.8
0.00	итого	0.00000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	5.8	5.8	
0.00	15-05	Т	-	31.2	30.8	<	-	<	-	5.8	5.8
0.00	16-05	Т	-	32.0	31.3	<	-	<	-	5.8	5.8
0.00	17-05	Т	-	31.2	30.9	<	-	<	-	5.8	5.8
0.00	18-05	Т	-	30.5	29.8	<	-	<	-	5.8	5.8
0.00	19-05	Т	-	26.0	25.6	<	-	<	-	5.8	5.8
0.00	20-05	Т	-	24.8	24.5	<	-	<	-	5.8	5.9
0.00	21-05	Т	-	28.5	27.8	<	-	<	-	5.8	5.8
0.00	итого	0.00000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	5.8	5.8	

0.00																			
0.00	22-05		-		30.1		29.5	<	-	<	-		-		5.8		5.8		
0.00	23-05		-		30.5		30.0	<	-	<	-		-		5.8		5.8		
0.00	24-05		-		30.1		29.7	<	-	<	-		-		5.8		5.8		
0.00	25-05		-		30.2		29.9	<	-	<	-		-		5.7		5.8		
0.00	26-05	Т	-		28.0		27.4	<	-	<	-		-		5.7		5.7		
0.00	27-05		-		29.4		29.0	<	-	<	-		-		5.7		5.7		
0.00	28-05		-		30.9		30.4	<	-	<	-		-		5.7		5.7		
0.00	итого		0.00000		-		-		0.000		0.000		0.000	0.000		5.7		5.8	
0.00																			
0.00	29-05		-		31.4		30.8	<	-	<	-		-		5.7		5.7		
0.00	30-05		-		31.6		31.0	<	-	<	-		-		5.7		5.7		
0.00	31-05		-		31.7		31.2	<	-	<	-		-		5.7		5.7		
0.00																			
0.00	Итого		0.00000		-		-		0.000		0.000'		0.000		5.8		5.8		

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta\_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.  
744.00ч = 0.00ч + 743.75ч + 0.00ч + 0.07ч + 0.00ч + 0.18ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Гпод [тонн]	Гобр [тонн]	Тнар [час]
01-06-16 00:00	2381.27913	172330.086	172067.645	4446.02
01-05-16 00:00	2381.27913	172330.086	172067.645	4446.02
Итого	0.00000	0.000	0.000'	0.00

Расшифровка ошибок:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(X) обрыв датчика  
(T) delta\_t < min  
(R) перезапуск  
(C) коррекц.часов  
(#) электропитание

Тобщ = 744.00ч  
Обновление 2.51 29-09-14 11ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1 (Н1-Н2)

02-06-16 Подпись \_\_\_\_\_