



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Московской области)**

Новокуркинское ш., д. 34, г.о. Химки,
Московская область, 141410
Телефон: (498) 505-41-68 Факс: (498) 505-41-78

03 ОКТ 2016 № 15053-д-4-д

На № _____ от _____

Председателю правления
ТСЖ «Дом на набережной»

М.Ю. Маррей

Павшинский бульвар, д. 17,
г. Красногорск, 143405

krasnogorie.delux@gmail.com

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области Ваше обращение рассмотрено.

По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании действующего законодательства, с 01.01.2007 исключено участие государственных инспекторов по пожарному надзору в согласовании различного рода проектной документации и выдаче заключений о соответствии оборудованных систем противопожарной защиты, а также построенных, реконструируемых объектов капитального строительства, требованиям пожарной безопасности.

Вместе с тем, дополнительно сообщаем, что в Правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – Правила), нет запрета на установку ворот (шлагбаумов) при въезде на территорию жилых многоквартирных домов и объектов иного назначения. При этом, в соответствии с положениями пункта 75 Правил, руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

На основании изложенного, в случае установки таких технических средств, выполнение пункта 75 Правил может быть обеспечено разблокировкой, автоматическим и ручным открыванием ворот (шлагбаума) при возникновении чрезвычайной ситуации.

Заместитель главного государственного инспектора
Московской области по пожарному надзору


В.С. Семейкин

А.О. Федосеев
(495) 668-17-29