

# МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 2016 г.

Название потребителя Товарищество собственников жилья «Дом на набережной» Договор №16-ТСЖ/П-15  
 Адрес потребителя Московская область, г. Красногорск, Павшинский Бул., д.17 Телефон 8(926)249-48-01  
 Ответственное лицо Председатель правления Фурсов Андрей Геннадьевич Абонент отопление жилое

Вычислитель ТС-200-2-2-1-1 Сер.ном. 142084  
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00

Расход под 0.240..60.000 м3/ч Ду 80 мм  
 Расход обр 0.240..60.000 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	
01-07	-	24.8	24.6	<	-	<	-	0.2	0.2	0.00
02-07	-	24.6	24.3	<	-	<	-	0.3	0.3	0.00
03-07	-	24.4	24.1	<	-	<	-	0.4	0.4	0.00
04-07	-	24.3	24.0	<	-	<	-	0.4	0.4	0.00
05-07	-	24.1	23.9	<	-	<	-	0.5	0.5	0.00
06-07	-	23.8	23.6	<	-	<	-	0.4	0.5	0.00
07-07	-	23.5	23.3	<	-	<	-	0.4	0.5	0.00
итого	0.00000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.4	0.4	0.00
08-07	-	23.2	23.0	<	-	<	-	0.4	0.5	0.00
09-07	-	22.9	22.7	<	-	<	-	0.4	0.5	0.00
10-07	-	22.7	22.5	<	-	<	-	0.4	0.5	0.00
11-07	-	23.3	22.9	<	-	<	-	0.6	0.6	0.00
12-07	-	28.7	27.8	<	-	<	-	3.3	4.7	0.00
13-07	-	30.7	30.0	<	-	<	-	5.1	8.7	0.00
14-07	-	31.6	30.9	<	-	<	-	5.1	10.9	0.00
итого	0.00000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	2.2	3.8	0.00
15-07	-	32.1	31.4	<	-	<	-	4.4	12.2	0.00
16-07	-	32.6	31.9	<	-	<	-	4.2	13.6	0.00
17-07	-	32.8	32.1	<	-	<	-	3.0	14.1	0.00
18-07	-	32.8	32.1	<	-	<	-	1.6	14.2	0.00
19-07	-	33.0	32.3	<	-	<	-	0.9	14.6	0.00
20-07	-	33.2	32.5	<	-	<	-	0.5	15.1	0.00
21-07	-	33.2	32.5	<	-	<	-	0.2	14.9	0.00
итого	0.00000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	2.1	14.1	0.00
22-07	-	33.2	32.5	<	-	<	-	0.1	15.0	0.00
23-07	-	33.1	32.4	<	-	<	-	0.1	14.2	0.00
24-07	-	33.3	32.6	<	-	<	-	0.3	14.7	0.00
25-07	-	33.5	32.8	<	-	<	-	0.4	15.4	0.00
26-07	-	33.5	32.8	<	-	<	-	0.4	15.3	0.00
27-07	-	33.7	33.0	<	-	<	-	0.5	15.6	0.00
28-07	-	33.4	32.7	<	-	<	-	0.4	14.3	0.00
итого	0.00000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.3	14.9	0.00
29-07	-	33.5	32.9	<	-	<	-	0.5	14.7	0.00
30-07	-	33.8	33.2	<	-	<	-	0.6	15.6	0.00
31-07	-	34.0	33.3	<	-	<	-	0.6	15.8	0.00
Итого	0.00000	-	-	0.000	0.000'	0.000	0.000	1.2	9.0	0.00

Точ.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta\_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.  
 744.00ч = 0.00ч + 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
01-08-16 00:00	2381.27913	172330.086	172067.645	4446.02
01-07-16 00:00	2381.27913	172330.086	172067.645	4446.02
Итого	0.00000	0.000	0.000'	0.00

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц.часов  
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч  
 Обновление 2.51 29-09-14 11ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1(H1-H2)

**Подписи представителей:**

представители ТСЖ «Дом на набережной»



председатель правления Фурсов А.Г.

представитель ООО «Котельная-Павшино»

начальник котельной Комендантов А.П.